

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Unité de gestion : TREZIERS

Exploitant : VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS

Prélèvement et mesures de terrain du 14/09/2021 à 12h01 pour l'ARS et par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation : TRAITEMENT PUIS DE TREZIERS (STATION DE
TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : eso a turb. < 2 sortie production

Nom et localisation du point de surveillance :

TRAITEMENT PUIS DE TREZIERS - TREZIERS (RESERVOIR COMMUNAL ROBINET DE PRISE)

Code point de surveillance : 0000001010 Code installation : 000994 Numéro de prélèvement : 01100146778

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés.

Date d'édition : mercredi 22 septembre 2021

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article
D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Références de qualité		Limites de qualités	
-----------------------	--	---------------------	--

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
activité radon 222	<8,40	Bq/L		100,0		